

① 元箱根（イタリー浄水場系給水栓）

令和7年 8月

水質検査結果

令和7年											
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.29	—	—	
	12		フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—	
	13		ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.06	—	—	
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
	消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
		22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	0.0002	—	—	
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0004	—	—	
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0009	—	—	
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0003	—	—	
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0001	—	—	
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	0.01	—	—	
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
	味色	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	10	—	—	
		37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	5.3	5.1	5.1	5.3	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	110	—	—	
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	228	—	—	
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
	臭気	42	ジエオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—	
	基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
47		pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9		
48		味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49		臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50		色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51		濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。

・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

② 仙石原（品ノ木浄水場系給水栓）

令和7年 8月

水質検査結果

令和7年												
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
健康に 関連する 項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0		
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—		
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—		
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	
			10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.41	—	—		
	12		フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—		
	13		ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	22		クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
	23		クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
	24		ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
	25		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0002	—	—		
	26		臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
	27		総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0003	—	—		
	28		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
	29		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
	30		ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0001	—	—		
	31		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
水利用上の 障害に 関する 項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—		
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	5.7	—	—		
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—		
		38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.4	3.6	3.5	3.5		
	味	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	66	—	—		
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	131	—	—		
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
	臭気	42	ジエオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—		
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—		
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—		
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—		
	基礎的 性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
47		pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.3	7.3	7.8			
48		味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49		臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50		色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51		濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2		

・ 不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。

・ ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

③ 宮城野（水土野水源系給水栓）

令和7年 8月

水質検査結果

令和7年												
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
健康に 関連する 項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0		
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—		
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—		
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.002	—	—		
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.50	—	—		
	12		フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—		
	13		ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.08	—	—		
	有機化学 物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		消毒 副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	22		クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
	23		クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
	24		ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
	25		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0004	—	—		
	26		臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
	27		総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0009	—	—		
	28		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
	29		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0002	—	—		
	30		ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0002	—	—		
	31		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
水利用上の 障害に 関する 項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—		
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	13	—	—		
		色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
	味		38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.0	7.0	7.2	7.3	7.2	
			39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	110	—	—	
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	208	—	—		
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
	臭気	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—		
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—		
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—		
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—		
	基礎的 性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
		47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3		
		48	味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		49	臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51		濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2		

・ 不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。