① 元箱根（イタリー浄水場系給水栓）

令和7年 10月　　　　　　　　水質検査結果

分類			項目	単位	基準値	令和7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0	0
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
	無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.29	—	—	0.29
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—	<0.08
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.06	—	—	0.06
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
	消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
		22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	0.0002	—	—	0.0002
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0004	—	—	0.0004
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0009	—	—	0.0010
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0003	—	—	0.0003
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0001	—	—	0.0001
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	0.01	—	—	0.02
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	10	—	—	10
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	5.3	5.1	5.1	5.3	5.0
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	110	—	—	84
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	228	—	—	188
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	臭気	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	<0.000001
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005
	基礎的性状	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7. 1	7.1	6.9	6. 8
		48	味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49	臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

① 元箱根（イタリー浄水場系給水栓）

令和7年 10月　　　　　　水質検査結果

分類			項目	単位	基準値	令和7年 10月	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0					
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0					
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—					
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—					
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
	無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—					
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—					
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—					
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—					
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—					
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—					
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
	消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06					
		22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—					
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—					
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—					
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—					
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—					
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—					
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—					
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—					
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—					
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1					
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—					
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—					
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—					
	臭気	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—					
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—					
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—					
	基礎的性状	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1					
		47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2					
		48	味		異常のないこと	異常なし					
		49	臭気		異常のないこと	異常なし					
		50	色度	(度)	5度以下	<0.5					
		51	濁度	(度)	2度以下	<0.1					
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.2					

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

② 仙石原（品ノ木浄水場系給水栓）

令和7年 10月　　　　　　　　水質検査結果

令和7年

分類			項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0	0
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
	無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.41	—	—	0.41
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—	<0.08
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
	消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
		22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0002	—	—	0.0002
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0003	—	—	0.0004
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	0.0001
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0001	—	—	0.0001
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	5.7	—	—	5.6
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.4	3.6	3.5	3.5	3.6
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	66	—	—	64
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	131	—	—	123
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	臭気	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	<0.000001
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005
	基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.3	7.3	7.8	7.6
		48	味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49	臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

② 仙石原（品ノ木浄水場系給水栓）

令和7年 10月　　　　　水質検査結果

分類			項目	単位	基準値	令和7年 10月	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0					
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0					
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—					
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—					
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
	無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—					
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—					
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—					
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—					
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—					
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—					
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
	消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06					
		22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—					
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—					
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—					
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—					
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—					
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—					
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—					
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—					
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—					
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.5					
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—					
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—					
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—					
	臭気	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—					
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—					
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—					
	基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1					
		47	pH値		5.8以上8.6以下	7.8					
		48	味		異常のないこと	異常なし					
		49	臭気		異常のないこと	異常なし					
		50	色度	(度)	5度以下	<0.5					
		51	濁度	(度)	2度以下	<0.1					
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3					

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

③ 宮城野（水土野水源系給水栓）

令和7年 10月　　　　　　水質検査結果

分類			項目	単位	基準値	令和7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0	0
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.002	—	—	0.002
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
	無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.50	—	—	0.52
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—	<0.08
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.08	—	—	0.08
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001
	消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
		22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	0.0001
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0004	—	—	0.0006
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0009	—	—	0.0013
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0002	—	—	0.0003
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0002	—	—	0.0002
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	<0.002
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	0.02
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	13	—	—	13
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.0	7.0	7.2	7.3	7.2	7.4
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	110	—	—	110
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	208	—	—	202
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	臭気	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	<0.000001
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	<0.000001
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005
	基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3
		48	味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49	臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。

・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

③ 宮城野（水土野水源系給水栓）
令和7年 10月 水質検査結果

分類			項目	単位	基準値	令和7年 10月	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0					
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0					
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—					
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—					
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
	無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—					
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—					
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—					
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—					
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—					
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—					
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
	消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06					
		22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—					
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—					
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—					
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—					
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—					
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—					
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—					
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—					
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—					
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—					
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—					
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—					
	味	38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.3					
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—					
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—					
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—					
	臭気	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—					
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—					
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—					
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—					
	基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1					
		47	pH値		5.8以上8.6以下	7.3					
		48	味		異常のないこと	異常なし					
		49	臭気		異常のないこと	異常なし					
		50	色度	(度)	5度以下	<0.5					
		51	濁度	(度)	2度以下	<0.1					
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3					

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。