1 水道施設の水質検査
［2］品ノ木浄水場
（1） 理化学及び細菌検査
① 原水

採水日		R6.4.17	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.3	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.3	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.4	最大	最小	平均
天候		曇	晴	曇	曇	曇	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	−	−	−
気温	(℃)	16.5	17.9	16.4	22.5	25.6	23.3	14.4	15.6	16.5	4.7	1.6	0.0	25.6	0.0	14.6
水温	(℃)	14.0	13.9	14.0	14.4	14.3	14.3	13.9	14.2	14.0	13.6	13.5	13.4	14.4	13.4	14.0
一般細菌	(1mL中)	0	1	1	4	1	190	0	0	0	0	4	0	190	0	17
大腸菌	(MPN/100mL)	1	0	0	0	0	210	15	1	0	0	1	0	210	0	19
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.41	−	−	0.40	−	−	0.43	−	−	0.43	−	−	0.43	0.40	0.42
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001
ベンゼン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	5.2	−	−	−	−	−	−	−	5.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	(mg/L)	3.5	−	−	3.5	−	−	3.4	−	−	3.4	−	−	3.5	3.4	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	66	−	−	70	−	−	77	−	−	72	−	−	77	66	71
蒸発残留物	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	130	−	−	−	−	−	−	−	130
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	<0.005
フェノール類	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	異常なし
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

1 水道施設の水質検査

［2］品ノ木浄水場

（1） 理化学及び細菌検査

① 原水

採水日		R6.4.17	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.3	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.3	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
トルエン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農薬類		－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	2.3	－	－	－	－	－	－	－	2.3
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性(ランゲリア指数)		－	－	－	－	－	－	-1.1	－	－	－	－	－	－	－	-1.1
従属栄養細菌	(1mL中)	37	90	42	53	28	1900	66	44	72	88	130	120	1900	28	223
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
嫌気性芽胞菌	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0
化学的酸素要求量	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
生物化学的酸素要求量	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶解性マンガン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶解性鉄	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウェルシュ菌	(MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌	(MPN/L)	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	14
大腸菌群	(MPN/100mL)	34	31	6	62	64	1000	44	15	4	9	250	3	1000	3	127
糞便性連鎖球菌	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	21
マグネシウム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	3.7	－	－	－	－	－	－	－	3.7
硫酸イオン	(mg/L)	23	－	－	20	－	－	23	－	－	22	－	－	23	20	22
リン酸イオン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリハロメタン生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	－	47
電気伝導率	(mS/m)	15.9	16.4	16.3	16.0	16.3	15.6	16.6	16.6	13.8	13.1	12.2	12.9	16.6	12.2	15.1
ジェオスミン(総量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール(総量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005

1 水道施設の水質検査
［2］品ノ木浄水場
（1） 理化学及び細菌検査
① 原水

採水日		R6.10.9
2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	<0.0001
MCPA	(mg/L)	<0.00005
アシュラム	(mg/L)	<0.0001
アセフェート	(mg/L)	<0.00005
アトラジン	(mg/L)	<0.0001
アラクロール	(mg/L)	<0.0001
イソキサチオン	(mg/L)	<0.00005
イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	<0.0001
イミノクタジン	(mg/L)	<0.00006
インダノファン	(mg/L)	<0.00005
エトフェンプロックス	(mg/L)	<0.0001
オキサジクロメホン	(mg/L)	<0.0001
オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	<0.0001
カフェンストロール	(mg/L)	<0.00005
カルバリル(NAC)	(mg/L)	<0.0001
キノクラミン(ACN)	(mg/L)	<0.00005
キャプタン	(mg/L)	<0.0001
クミルロン	(mg/L)	<0.0001
グリホサート	(mg/L)	<0.02
クロルピリホス	(mg/L)	<0.00001
クロロタロニル(TPN)	(mg/L)	<0.0001
シアナジン	(mg/L)	<0.00001
ジウロン(DCMU)	(mg/L)	<0.0001
ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	<0.0001
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	<0.00005
ジチオピル	(mg/L)	<0.00005
シマジン(CAT)	(mg/L)	<0.00001
ダイアジノン	(mg/L)	<0.00001
チウラム	(mg/L)	<0.0002
チオジカルブ	(mg/L)	<0.0001
チオファネートメチル	(mg/L)	<0.0001
トリクロピル	(mg/L)	<0.00005
トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	<0.00005
トリフルラリン	(mg/L)	<0.0001
ナプロパミド	(mg/L)	<0.0001
ピリダフェンチオン	(mg/L)	<0.00001
ピリブチカルブ	(mg/L)	<0.0001
フィプロニル	(mg/L)	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	<0.0001
フェンチオン(MPP)	(mg/L)	<0.00005
ブタミホス	(mg/L)	<0.0001
プロシミドン	(mg/L)	<0.0001
プロピコナゾール	(mg/L)	<0.0001
プロピザミド	(mg/L)	<0.0001
ベノミル	(mg/L)	<0.0002
ペンシクロン	(mg/L)	<0.0001
ベンタゾン	(mg/L)	<0.0001
ペンディメタリン	(mg/L)	<0.0001
ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	<0.0001
ベンフレセート	(mg/L)	<0.0001
メコプロップ(MCPP)	(mg/L)	<0.0001
メソミル	(mg/L)	<0.0001
メタラキシル	(mg/L)	<0.0001
メプロニル	(mg/L)	<0.0001
イソキサチオンオキソン	(mg/L)	<0.00001
ダイアジノンオキソン	(mg/L)	<0.00001
MPPスルホキシド	(mg/L)	<0.00005
MPPスルホン	(mg/L)	<0.00005
MPPオキソン	(mg/L)	<0.00005
MPPオキソンスルホキシド	(mg/L)	<0.00005

採水日		R6.10.9
MPPオキソンスルホン	(mg/L)	<0.00005
ブタミホスオキソン	(mg/L)	<0.0001
アセタミプリド	(mg/L)	<0.0001
イミダクロプリド	(mg/L)	<0.0001
イプロジオン	(mg/L)	<0.0001
テブコナゾール	(mg/L)	<0.0001
イマゾスルフロン	(mg/L)	<0.0001
エトキシスルフロン	(mg/L)	<0.0001
エトベンザニド	(mg/L)	<0.0001
オキサジアルギル	(mg/L)	<0.0001
クロチアニジン	(mg/L)	<0.0001
クロルピリホスメチル	(mg/L)	<0.0001
ジフェノコナゾール	(mg/L)	<0.0001
シプロコナゾール	(mg/L)	<0.0001
シメコナゾール	(mg/L)	<0.0001
シラフルオフェン	(mg/L)	<0.0001
チアクロプリド	(mg/L)	<0.0001
チアメトキサム	(mg/L)	<0.0001
チフルザミド	(mg/L)	<0.0001
テトラコナゾール	(mg/L)	<0.0001
テブフェノジド	(mg/L)	<0.0001
トリネキサパックエチル	(mg/L)	<0.0001
トリフルミゾール	(mg/L)	<0.0001
パクロブトラゾール	(mg/L)	<0.0001
ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	<0.0001
フラメトピル	(mg/L)	<0.0001
フルアジホップ	(mg/L)	<0.0001
ボスカリド	(mg/L)	<0.0001
アゾキシストロビン	(mg/L)	<0.0001
クロロネブ	(mg/L)	<0.0001
シデュロン	(mg/L)	<0.0001
テニルクロール	(mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチル	(mg/L)	<0.0001
ハロスルフロンメチル	(mg/L)	<0.0001
ビフェノックス	(mg/L)	<0.0001
フラザスルフロン	(mg/L)	<0.0001
フルトラニル	(mg/L)	<0.0001
ホセチル	(mg/L)	<0.0004
トルクロホスメチルオキソン	(mg/L)	<0.0001
トリクロピル-2-ブトキシエチル	(mg/L)	<0.0001

1 水道施設の水質検査
［2］品ノ木浄水場
（1） 理化学及び細菌検査
② 浄水

採水日		R6.4.17	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.3	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.3	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.4	最大	最小	平均
天候		晴	晴	曇	曇	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	－	－	－
気温	(℃)	17.8	19.4	16.4	24.4	27.8	23.0	15.6	16.5	15.0	7.4	2.4	0.1	27.8	0.1	15.5
水温	(℃)	14.4	14.5	14.3	14.7	14.8	14.9	14.4	14.8	14.3	14.0	14.1	14.0	14.9	14.0	14.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(MPN/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.41	－	－	0.40	－	－	0.40	－	－	0.41	－	－	0.41	0.40	0.41
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ベンゼン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	5.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	(mg/L)	3.6	－	－	3.6	－	－	3.5	－	－	3.6	－	－	3.6	3.5	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	63	－	－	68	－	－	65	－	－	66	－	－	68	63	66
蒸発残留物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	118	－	－	－	－	－	－	－	118
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1
pH値		7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

1 水道施設の水質検査

［2］品ノ木浄水場

（1） 理化学及び細菌検査

② 浄水

採水日		R6.4.17	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.3	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.3	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.4	最大	最小	平均
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－		－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
ウラン及びその化合物	(mg/L)	－		－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
トルエン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	<0.06
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
農薬類		－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	2.4	－	－	－	－	－	－	－	2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性(ランゲリア指数)		－	－	－	－	－	－	-1.0	－	－	－	－	－	－	－	-1.0
従属栄養細菌	(1mL中)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005
嫌気性芽胞菌	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
化学的酸素要求量	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
生物化学的酸素要求量	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶解性マンガン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶解性鉄	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウェルシュ菌	(MPN/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
好気性芽胞菌	(MPN/L)	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0
大腸菌群	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
糞便性連鎖球菌	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	19
マグネシウム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	3.7	－	－	－	－	－	－	－	3.7
硫酸イオン	(mg/L)	22	－	－	19	－	－	20	－	－	21	－	－	22	19	21
リン酸イオン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリハロメタン生成能	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総アルカリ度	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	－	47
電気伝導率	(mS/m)	15.7	15.7	15.6	15.6	15.7	15.6	15.8	15.9	13.2	12.9	11.9	12.2	15.9	11.9	14.7
ジェオスミン(総量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール(総量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005

1　水道施設の水質検査

［2］品ノ木浄水場

（1）理化学及び細菌検査

②　浄水

採水日		R6.10.9
2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	<0.0001
MCPA	(mg/L)	<0.00005
アシュラム	(mg/L)	<0.0001
アセフェート	(mg/L)	<0.00005
アトラジン	(mg/L)	<0.0001
アラクロール	(mg/L)	<0.0001
イソキサチオン	(mg/L)	<0.00005
イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	<0.0001
イミノクタジン	(mg/L)	<0.00006
インダノファン	(mg/L)	<0.00005
エトフェンプロックス	(mg/L)	<0.0001
オキサジクロメホン	(mg/L)	<0.0001
オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	<0.0001
カフェンストロール	(mg/L)	<0.00005
カルバリル(NAC)	(mg/L)	<0.0001
キノクラミン(ACN)	(mg/L)	<0.00005
キャプタン	(mg/L)	<0.0001
クミルロン	(mg/L)	<0.0001
グリホサート	(mg/L)	<0.02
クロルピリホス	(mg/L)	<0.00001
クロロタロニル(TPN)	(mg/L)	<0.0001
シアナジン	(mg/L)	<0.00001
ジウロン(DCMU)	(mg/L)	<0.0001
ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	<0.0001
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	<0.00005
ジチオピル	(mg/L)	<0.00005
シマジン(CAT)	(mg/L)	<0.00001
ダイアジノン	(mg/L)	<0.00001
チウラム	(mg/L)	<0.0002
チオジカルブ	(mg/L)	<0.0001
チオファネートメチル	(mg/L)	<0.0001
トリクロピル	(mg/L)	<0.00005
トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	<0.00005
トリフルラリン	(mg/L)	<0.0001
ナプロパミド	(mg/L)	<0.0001
ピリダフェンチオン	(mg/L)	<0.00001
ピリブチカルブ	(mg/L)	<0.0001
フィプロニル	(mg/L)	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	<0.0001
フェンチオン(MPP)	(mg/L)	<0.00005
ブタミホス	(mg/L)	<0.0001
プロシミドン	(mg/L)	<0.0001
プロピコナゾール	(mg/L)	<0.0001
プロピザミド	(mg/L)	<0.0001
ベノミル	(mg/L)	<0.0002
ペンシクロン	(mg/L)	<0.0001
ベンタゾン	(mg/L)	<0.0001
ペンディメタリン	(mg/L)	<0.0001
ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	<0.0001
ベンフレセート	(mg/L)	<0.0001
メコプロップ(MCPP)	(mg/L)	<0.0001
メソミル	(mg/L)	<0.0001
メタラキシル	(mg/L)	<0.0001
メプロニル	(mg/L)	<0.0001
イソキサチオンオキソン	(mg/L)	<0.00001
ダイアジノンオキソン	(mg/L)	<0.00001
MPPスルホキシド	(mg/L)	<0.00005
MPPスルホン	(mg/L)	<0.00005
MPPオキソン	(mg/L)	<0.00005
MPPオキソンスルホキシド	(mg/L)	<0.00005

採水日		R6.10.9
MPPオキソンスルホン	(mg/L)	<0.00005
ブタミホスオキソン	(mg/L)	<0.0001
アセタミプリド	(mg/L)	<0.0001
イミダクロプリド	(mg/L)	<0.0001
イプロジオン	(mg/L)	<0.0001
テブコナゾール	(mg/L)	<0.0001
イマゾスルフロン	(mg/L)	<0.0001
エトキシスルフロン	(mg/L)	<0.0001
エトベンザニド	(mg/L)	<0.0001
オキサジアルギル	(mg/L)	<0.0001
クロチアニジン	(mg/L)	<0.0001
クロルピリホスメチル	(mg/L)	<0.0001
ジフェノコナゾール	(mg/L)	<0.0001
シプロコナゾール	(mg/L)	<0.0001
シメコナゾール	(mg/L)	<0.0001
シラフルオフェン	(mg/L)	<0.0001
チアクロプリド	(mg/L)	<0.0001
チアメトキサム	(mg/L)	<0.0001
チフルザミド	(mg/L)	<0.0001
テトラコナゾール	(mg/L)	<0.0001
テブフェノジド	(mg/L)	<0.0001
トリネキサパックエチル	(mg/L)	<0.0001
トリフルミゾール	(mg/L)	<0.0001
パクロブトラゾール	(mg/L)	<0.0001
ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	<0.0001
フラメトピル	(mg/L)	<0.0001
フルアジホップ	(mg/L)	<0.0001
ボスカリド	(mg/L)	<0.0001
アゾキシストロビン	(mg/L)	<0.0001
クロロネブ	(mg/L)	<0.0001
シデュロン	(mg/L)	<0.0001
テニルクロール	(mg/L)	<0.0001
トルクロホスメチル	(mg/L)	<0.0001
ハロスルフロンメチル	(mg/L)	<0.0001
ビフェノックス	(mg/L)	<0.0001
フラザスルフロン	(mg/L)	<0.0001
フルトラニル	(mg/L)	<0.0001
ホセチル	(mg/L)	<0.0004
トルクロホスメチルオキソン	(mg/L)	<0.0001
トリクロピル-2-ブトキシエチル	(mg/L)	<0.0001